

LPG အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လိုင်စင်ဆိုင်ရာ  
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (SOP)

အခြေခံသတ်မှတ်ချက်များ

၂။ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

- (က) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများကိုဖြန့်ဖြူးရာတွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန်အတွက် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်၊ စံညွှန်းနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ထားသည့် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများဖြင့်သာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရမည်။
- (ခ) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများကို သယ်ယူရာတွင်လည်းကောင်း၊ သိုလှောင်ရာတွင်လည်းကောင်း ထောင်လျက် အနေအထား ထားရှိရမည်။
- (ဂ) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်ကို အိုးတစ်အိုးမှတစ်အိုးသို့လည်းကောင်း၊ တစ်ခါသုံးရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်ဗူးငယ်များအတွင်းသို့လည်းကောင်းကူးပြောင်းဖြည့်တင်းပေးခြင်း လုံးဝ(လုံးဝ) မပြုလုပ်ရ။
- (ဃ) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများတွင် ဗားအကာ (Valve Guard) သို့မဟုတ် ဗားအဖုံး (Valve Cap)၊ အထိုင်အထိန်းကွင်း (Skirt) တို့ ပြည့်စုံစွာပါရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ချို့ယွင်းပျက်စီးနေသည့်အိုးများ အသုံးမပြုရ။
- (င) သိုလှောင်ရုံနှင့်ခြံစည်းရိုးအုတ်တံတိုင်း အကွာအဝေးသည်အနည်းဆုံး၁၀ ပေ ရှိရမည်။ အုတ်တံတိုင်းအမြင့် အနည်းဆုံး ၆ ပေ ရှိရမည်။
- (စ) သိုလှောင်ရုံအားအလွယ်တကူ မီးမလောင်နိုင်သောပစ္စည်းများဖြင့် တည်ဆောက်ရမည်။

- (ဆ) သိုလှောင်ရုံအား လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် ဖြည့်တင်းပြီး အိုးများသို့နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်မထိတွေ့စေရန် စီမံဆောင်ရွက်ထားရမည်။
- (ဇ) မြေအောက်ခန်းတွင်သိုလှောင်ခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ရ။
- (ဈ) မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ သတ်မှတ်ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ မီးဘေးကာကွယ်ရေး အစီအမံများကို ဆောင်ရွက်ထားရမည်။
- (ည) ပြင်ပအပူချိန်မြင့်တက်ချိန်၌ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများအား ရေဖြန်းနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရမည်။
- (ဋ) သိုလှောင်ရုံတည်ရှိသောနေရာသည် ဝင်လမ်း / ထွက်လမ်း လွယ်ကူကောင်းမွန် ရမည်။
- (ဌ) ဖြည့်တင်းပြီးရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများကို သိုလှောင်ရာ၌ သိုလှောင်ရုံနံရံနှင့် ၃ ပေ ကွာဝေးရမည်။ သိုလှောင်သည့်အိုးအုပ်စုတစ်ခုတွင် အများဆုံး ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်ပမာဏ ၂ မက်ထရစ်တန်(၂၀၀၀ ကီလိုဂရမ်/ ၁၂၂၂ပိဿာ) သာရှိရမည်။ အုပ်စုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအား အနည်းဆုံး ၃ ပေ ကျယ်သော လူသွားလမ်းခြား၍ သိုလှောင်ရမည်။
- (ဍ) သိုလှောင်ရုံတွင် မြေစိုက်ကြိုးနှင့် မိုးကြိုးလွှဲများ စနစ်တကျ တပ်ဆင်ထားရမည်။
- (ဎ) လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများကို Lighting အတွက်သာ စနစ်တကျ သွယ်တန်းအသုံးပြုရမည်။ ဟောင်းနွမ်း ဆွေးမြေ့ပေါက်ပြဲနေသော ဓာတ်ကြိုးများ၊ မီးခလုတ်များ၊ မီးချောင်းများ၊ လျှပ်ကာပစ္စည်းများ သုံးစွဲခြင်းမပြုရ။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများသည် Flame Proof အမျိုးအစား ဖြစ်ရမည်။

(က) ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှလိုအပ်ချက်အရ အခါအား လျော်စွာ ထုတ်ပြန်သောစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

လိုင်စင်အဆိုပြုလျှောက်ထားခြင်း

၃။ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများပြည့်စုံစွာဖြင့် လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ အဆိုပြု လျှောက် ထားရမည်-

- (က) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ကန့်ကွက် ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်၊
- (ခ) လိုင်စင်လျှောက်ထားသူ၏ (၂x၁.၅)လက်မဓာတ်ပုံ၊အမည်နှင့်နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်ပြား မိတ္တူ၊ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှုသက်သေခံလက်မှတ်မိတ္တူ၊
- (ဂ) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊ E.mail နှင့် Fax
- (ဃ) လုပ်ကိုင်လိုသည့်ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်လုပ်ငန်းအမျိုးအစား
- (င) လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသော တည်နေရာ
- (စ) တည်နေရာနှင့်အကျယ်အဝန်း(မြေဧရိယာနှင့်သိုလှောင်ရုံ အကျယ်အဝန်း)
- (ဇ) သိုလှောင်ရောင်းချမည့်ပမာဏ
- (ဆ) သိုလှောင်ရုံတည်ဆောက်လိုသောပုံစံ
- (ဇ) မြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအထောက်အထား သို့မဟုတ် မြေသုံးစွဲနိုင်ကြောင်း အထောက်အထား၊

- (ဈ) တည်ဆောက်မည့်မြေနေရာအထောက်အထား မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၅) နှင့် (၁၀၆) မိတ္တူနှင့် အတိုင်းအတာ အကျယ်အဝန်း၊
- (ည) သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏လုပ်ငန်းလိုင်စင်/ထောက်ခံချက်
- (ဋ) သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်
- (ဌ) သက်ဆိုင်ရာပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်
- (ဍ) လိုအပ်ချက်အရ ထပ်မံတောင်းခံသည့်အထောက်အထား၊ စာရွက်စာတမ်း များ။

၄။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည်ဖြည့်တင်းပြီး ရေနံဓာတ်ငွေ့ ရည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လိုင်စင် လျှောက်ထားမှုကို စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။ အကယ်၍ လျှောက်ထားမှုကို ငြင်းပယ် ခဲ့လျှင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ငြင်းပယ်ကြောင်း လျှောက်ထားသူထံ အကြောင်း ကြားမည်။

၅။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်သည် လျှောက်ထားချက်အပေါ် Designနှင့် စာရွက်စာတမ်းများစစ်ဆေးခြင်း၊ လျှောက်လွှာတင်ပြချက်ပါ အချက်အလက်များ ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိကို မြေပြင်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း တွေ့ရှိရ ပါက အတည်ပြုပါကြောင်းနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ဖြည့်တင်းပြီးရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများကိုသိုလှောင်ရုံဖြင့်သိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်းလုပ်ငန်း အတွက်သက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုမိန့်များရယူပြီး လိုအပ်သလိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ် ပါကြောင်း လျှောက်ထားသူထံအကြောင်းကြားမည်။

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊စိစစ်ခြင်းနှင့်လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း

၆။ အပိုဒ် ၅ ပါ အကြောင်းကြားချက်ကို လက်ခံရရှိသူသည် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက် ဖော်ပြပါစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများပြည့်စုံစွာဖြင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်သို့ လိုင်စင်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားရမည်-

- (က) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်၊
- (ခ) သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏လုပ်ငန်းလိုင်စင်/ထောက်ခံချက် မူရင်း/မိတ္တူ
- (ဂ) သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်မူရင်း/မိတ္တူ
- (ဃ) သက်ဆိုင်ရာပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံ ချက်မူရင်း/မိတ္တူ
- (င) လိုအပ်ချက်အရ ထပ်မံတောင်းခံသည့်အထောက်အထား၊ စာရွက်စာတမ်း များ။

၇။ တည်ဆောက်ပြီးစီးသည့် သိုလှောင်ရုံနှင့် တည်နေရာအား သက်ဆိုင်ရာတိုင်း ဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိကဦးစီး၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့မှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရမည်။ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိ ရပါက ပြုပြင်ဆောင်ရွက်စေပြီး ထပ်မံကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရမည်။

၈။ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိက ဦးစီး၍ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး လိုင်စင်ထုတ်ပေးသင့်ကြောင်း ထောက်ခံတင်ပြလျှင် ရုံးချုပ်က လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ အမှုဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြမည်။

၉။ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ အမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးက လိုင်စင် ထုတ်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ပါက သက်တမ်းတစ်နှစ်ရှိ ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လိုင်စင် ကို ထုတ်ပေးမည်။

၁၀။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လိုင်စင် နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့် ကျသင့်သော အခကြေးငွေများကို လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ဦးစီး ဌာနသို့ ပေးသွင်းရမည်။

လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးခြင်း

၁၁။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် လိုင်စင်စတင်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးသည့်ရက်မှစတင်၍ လိုင်စင်သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ ၂ လအတွင်း လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်လွှာနှင့် အတူ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာဖြင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်း ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်-

- (က) ပိုင်ရှင်၏ ကိုယ်တိုင်ရေးလျှောက်လွှာမူရင်း၊
- (ခ) လိုင်စင်ရရှိသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊ ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ၊
- (ဂ) သက်ဆိုင်ရာစည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့၏လုပ်ငန်းလိုင်စင်/ထောက်ခံချက် မူရင်း/မိတ္တူ၊
- (ဃ) သက်ဆိုင်ရာမီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ထောက်ခံချက်မူရင်း/မိတ္တူ၊
- (င) သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်ဆိုင်ရာ သဘော ထားမှတ်ချက် (သို့မဟုတ်) အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက် မူရင်း/မိတ္တူ။

(စ) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လိုင်စင် မူရင်းနှင့်မိတ္တူ။

၁၂။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးခြင်း အတွက် ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးစိစစ်ပြီးသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိလျှင် လိုင်စင်သက်တမ်း (၁)နှစ်တိုးမြှင့် ပေးမည်။

၁၃။ ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့် ကျသင့်သော အခကြေးငွေများကို ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးသွင်းရမည်။

ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း

၁၄။ ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လုပ်ငန်းအား ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတိုးချဲ့တည်ဆောက်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက် ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများပြည့်စုံစွာဖြင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်-

- (က) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လိုင်စင် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ။
- (ခ) တည်နေရာနှင့်အကျယ်အဝန်း
- (ဂ) သိုလှောင်ရောင်းချမည့်ပမာဏ

(ဃ) မြေဧရိယာတိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် မြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအထောက်အထား သို့မဟုတ် မြေသုံးစွဲနိုင်ကြောင်းအထောက်အထား

(င) လိုအပ်ချက်အရ ထပ်မံတောင်းခံသည့်အထောက်အထား၊ စာရွက်စာတမ်းများ။

၁၅။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် လျှောက်ထားမှုအား စိစစ်၍ ကိုက်ညီပါက ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လုပ်ငန်းအား ပြင်ဆင်ခြင်း၊ တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းအား ခွင့်ပြုမည်။

၁၆။ ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လုပ်ငန်းအား ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲတိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့် ကျသင့်သော အခကြေးငွေများကို ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးသွင်း ရမည်။

ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲခြင်း

၁၇။ ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုရန် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများပြည့်စုံစွာဖြင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်-

- (က) ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲလိုသူ၏ (၂x၁.၅) လက်မဓာတ်ပုံ၊ အမည်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှုသက်သေခံလက်မှတ်မိတ္တူ။
- (ခ) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်၊
- (ဂ) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လိုင်စင် မူရင်းနှင့်မိတ္တူ။



(ဃ) မူလပိုင်ရှင်နှင့် ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲလိုသူတို့၏ နှစ်ဦးသဘောတူ စာချုပ်စာတမ်း အထောက်အထားမူရင်းနှင့် မိတ္တူ။

**(င) လိုအပ်သောထောက်ခံချက်/လိုင်စင်များအား အမည်ပြောင်းလဲပါရှိရမည်။**

၁၈။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လိုင်စင် ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်း လဲလျှောက်ထား မှုအားစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပါက ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းလဲ ခွင့်ပြုမည်။

၁၉။ ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လိုင်စင် ပိုင်ရှင် အမည်ပြောင်းလဲသူကသတ်မှတ်ထားသည့် ကျသင့်သောအခကြေးငွေများကို ရေနံထွက် ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးသွင်းရမည်။

**ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လုပ်ငန်း အမည် ပြောင်းလဲခြင်း**

၂၀။ ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လုပ်ငန်း အမည် ပြောင်းလဲခွင့်ပြုရန် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လိုင်စင် မူရင်းမိတ္တူနှင့် သက်တမ်း တိုးကတ်ပြားမူရင်းနှင့်မိတ္တူပူးတွဲလျက် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ လျှောက် ထားရမည်။

၂၁။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လုပ်ငန်းအမည်ပြောင်းလဲလျှောက်ထားမှုအားစိစစ်၍ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပါက အမည်ပြောင်းလဲခွင့်ပြုမည်။

**ပျက်စီး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံး၍ မိတ္တူမှန်လျှောက်ထားခြင်း**

၂၂။ ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လိုင်စင် ပျက်စီး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံး၍ မိတ္တူမှန်ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ဖော်

ပြပါ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများပြည့်စုံစွာဖြင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားရမည်-

- (က) ပျက်စီး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးကြောင်းပိုင်ရှင်၏ကတိဝန်ခံချက်မူရင်း၊
- (ခ) ပျက်စီး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေရဲစခန်း၏ ထောက်ခံချက်မူရင်း၊
- (ဂ) ပျက်စီး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံးသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်မူရင်း၊

၂၃။ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသည် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရှည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လိုင်စင် ပျက်စီး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံး၍ မိတ္တူမှန် ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားလာမှုအားစိစစ်၍ သတ်မှတ် ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပါက မိတ္တူမှန် ထုတ်ပေးမည်။

၂၄။ ရေနံဓာတ်ငွေ့ရှည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လိုင်စင် ပျက်စီး သို့မဟုတ် ပျောက်ဆုံး၍ မိတ္တူမှန်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ထားသည့် ကျသင့်သော အခကြေးငွေများကို ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးသွင်းရမည်။

ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း

၂၅။ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း ၂မျိုးရှိပါသည်-

- (က) အမိန့်ညွှန်ကြားချက်၊စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ခြင်းကြောင့်ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေအရလိုင်စင် ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊
- (ခ) လုပ်ငန်းရှင်၏လိုအပ်ချက်အရလိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း၊

၂၆။ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအား ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေအရ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း-

- (က) မီးလန့်မှုဖြစ်ပွားပါက ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ ၃၄(ဂ)အရ ပထမအကြိမ်ဖြစ်လျှင် ၃ လ၊ ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်လျှင် ၆ လ၊ တတိယအကြိမ်ဖြစ်လျှင် ၁ နှစ်၊ လိုင်စင် ယာယီပိတ်သိမ်း အရေးယူရမည်။
- (ခ) မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပါက ပထမအကြိမ်ဖြစ်လျှင် ၆ လ၊ ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်လျှင် ၁ နှစ်၊ တတိယအကြိမ်ဖြစ်လျှင် ၁ နှစ်နှင့် ၆ လ၊ လိုင်စင် ယာယီပိတ်သိမ်း အရေးယူရမည်။
- (ဂ) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိသည် လိုင်စင်(မူရင်း)များအားသိမ်းဆည်း၍ ရုံးချုပ်သို့ပေးပို့ရမည်။ ရုံးချုပ်သည် လိုင်စင် (မူရင်း) သိမ်းဆည်းထားစဉ်ကာလအတွင်း လိုင်စင်(မိတ္တူမှန်) ထုတ်ပေးရမည်။
- (ဃ) ရုံးချုပ်သည် အနီးဆုံးလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြမှတ်တမ်းတင်ရမည်။
- (င) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းထားစဉ်အတွင်း လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဆိုပါက သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတိုင်မီ လုပ်ငန်းရှင်သို့အကြောင်းကြား၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရမည်။
- (စ) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းကာလပြည့်မြောက်ရက်မတိုင်မီ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှ ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြ

ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုရန် သင့်/မသင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ရမည်။

- (ဆ) သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက လိုင်စင်မူရင်းများ ပြန်လည်ခွင့်ပြု ထုတ်ပေးရန်နှင့် လုပ်ငန်းပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် လိုင်စင်ယာယီပိတ် သိမ်း ကာလ ပြည့်မြောက်ရက်မတိုင်မီ ရုံးချုပ်သို့ထောက်ခံတင်ပြရမည်။
- (ဇ) သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက ကိုက်ညီသည်အထိ ပြင်ဆင် စေပြီးမှ ထောက်ခံတင်ပြရမည်။
- (ဈ) ရုံးချုပ်သည် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး အရာရှိမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လိုင်စင်မူရင်းများ ပြန်လည်ခွင့်ပြုထုတ် ပေးရန်နှင့် လုပ်ငန်း ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း ထောက်ခံတင်ပြလာပါက လိုင်စင်(မူရင်း)များ ပြန်လည် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးပြီး လုပ်ငန်းပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရမည်။
- (ည) ရုံးချုပ်သည် အနီးဆုံးလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံနှင့်ရေနံထွက် ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေး သို့ တင်ပြမှတ်တမ်းတင်ရမည်။

၂၇။ လုပ်ငန်းရှင်၏ လိုအပ်ချက်အရ လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း-

- (က) တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုသဖြင့်လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း
  - (၁) အောက်ပါအချက်အလက်များဖြင့် လျှောက်ထားရမည်-
    - (ကက) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းလိုသည့်အကြောင်းအရာ
    - (ခ ခ) ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်လိုသည့် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်လုပ်ငန်း အမျိုးအစား

(ဂဂ) ပြောင်းလဲလိုသည့်သို့လှောင်ရောင်းချမည့်ပမာဏ

(ဃဃ) တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုသည့်ပုံစံ၊ တည်နေရာနှင့် အကျယ် အဝန်း

(ငင) တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန များ၏ ခွင့်ပြုချက်

(စစ) လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မည့်ကြာမြင့်ချိန် Time Schedule

(၂) တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရန်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မည့်ကြာမြင့်ချိန် အပေါ်မူတည်ပြီးလိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းကာလသတ်မှတ်ရမည်။ အများဆုံး ၁ နှစ်အထိ ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး ထပ်မံလိုအပ်ပါက သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့် လျှောက်ထားရမည်။

(၃) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး အရာရှိသည်လိုင်စင်(မူရင်း)များအားသိမ်းဆည်း၍ ရုံးချုပ်သို့ ပေးပို့ရမည်။ ရုံးချုပ်သည် လိုင်စင်(မူရင်း) သိမ်းဆည်းထားစဉ် ကာလအတွင်း လိုင်စင်(မိတ္တူမှန်) ထုတ်ပေးရမည်။

(၄) ရုံးချုပ်သည် အနီးဆုံး လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေး သို့တင်ပြမှတ်တမ်းတင်ရမည်။

(၅) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းထားစဉ်အတွင်း လိုင်စင်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမည်ဆိုပါက သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတိုင်မီ လုပ်ငန်း ရှင်သို့အကြောင်းကြား၍ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲ သတ်မှတ် ချက်နှင့်အညီ လိုင်စင်သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပေးရမည်။

- (၆) တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပြီးပါက လုပ်ငန်းရှင်မှလိုင်စင်မူရင်းများ ပြန်လည်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးရန်နှင့် လုပ်ငန်းပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိရုံး သို့လျှောက်ထားရမည်။
- (၇) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ် ဆေးရေး အရာရှိမှ ရုံးချုပ်သို့တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရမည်။
- (၈) သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက လိုင်စင်မူရင်းများ ပြန်လည် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးရန်နှင့် လုပ်ငန်းပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် ရုံးချုပ် သို့ ထောက်ခံတင်ပြရမည်။
- (၉) သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက ကိုက်ညီသည်အထိ ပြင်ဆင်စေပြီးမှ ထောက်ခံတင်ပြရမည်။
- (၁၀) ရုံးချုပ်သည် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လိုင်စင်မူရင်းများ ပြန်လည်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးရန်နှင့် လုပ်ငန်းပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြု ရန်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းထောက်ခံတင်ပြလာပါ က လိုင်စင်(မူရင်း)များပြန်လည်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးပြီး လုပ်ငန်းပြန် လည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရမည်။
- (၁၁) ရုံးချုပ်သည် အနီးဆုံး လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့တင်ပြမှတ်တမ်းတင်ရမည်။

(ခ) အခြားအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့် လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းခြင်း

- (၁) အောက်ပါအချက်အလက်များဖြင့် လျှောက်ထားရမည်-
  - (ကက) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းလိုသည့်အကြောင်းအရာ
  - (ခခ) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းလိုသည့်ကာလ
- (၂) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းလိုသည့်အကြောင်းအရာအား စိစစ်၍ ခွင့်ပြုသင့်ပါက အများဆုံး ၆ လ ယာယီပိတ်သိမ်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပြီး ထပ်မံလိုအပ်ပါက သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်လျှောက်ထားရမည်။
- (၃) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိသည်လိုင်စင်(မူရင်း) များအားသိမ်းဆည်း၍ ရုံးချုပ်သို့ ပေးပို့ရမည်။ ရုံးချုပ်သည် လိုင်စင်(မူရင်း) သိမ်းဆည်းထားစဉ် ကာလအတွင်း လိုင်စင်(မိတ္တူမှန်) ထုတ်ပေးရမည်။
- (၄) ရုံးချုပ်သည် အနီးဆုံး လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေး သို့တင်ပြမှတ်တမ်းတင်ရမည်။
- (၅) လိုင်စင်ယာယီပိတ်သိမ်းထားစဉ်အတွင်း လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဆိုပါက သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတိုင်မီ လုပ်ငန်းရှင်သို့အကြောင်းကြား၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းမပြုဘဲ သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရမည်။
- (၆) ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုပါက လုပ်ငန်းရှင်မှ လိုင်စင်မူရင်းများပြန်လည်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးရန်နှင့် လုပ်ငန်းပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် သက်ဆိုင်ရာ

တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိရုံးသို့ လျှောက်ထားရမည်။

- (၇) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှ ရုံးချုပ်သို့တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ/မရှိ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရမည်။
- (၈) သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါက လိုင်စင်မူရင်းများ ပြန်လည်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးရန်နှင့် လုပ်ငန်းပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် ရုံးချုပ်သို့ ထောက်ခံတင်ပြရမည်။
- (၉) သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပါက ကိုက်ညီသည်အထိ ပြင်ဆင်စေပြီးမှ ထောက်ခံတင်ပြရမည်။
- (၁၀) ရုံးချုပ်သည် သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိမှကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ လိုင်စင်မူရင်းများ ပြန်လည်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးရန်နှင့် လုပ်ငန်းပြန်လည် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းထောက်ခံတင်ပြလာပါကလိုင်စင်(မူရင်း)များ ပြန်လည်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးပြီးလုပ်ငန်းပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုရမည်။
- (၁၁) ရုံးချုပ်သည် အနီးဆုံး လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေနံနှင့် ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီအစည်းအဝေးသို့တင်ပြမှတ်တမ်းတင်ရမည်။

လိုင်စင်ရရှိသူများလိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များ

၂၈။ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-



- (က) ဤလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရှိသည့်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်၊ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းမှ အပ အခြားတစ်ဦးဦးသို့ ထပ်ဆင့်လွှဲပြောင်းလုပ်ကိုင်ခွင့်မပြု၊ ထပ်ဆင့်လွှဲပြောင်း လိုပါကလျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမည်။
- (ခ) ဤလုပ်ငန်းလိုင်စင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိစေရ။
- (ဂ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည်နိုင်ငံတော်မှ ပြဋ္ဌာန်းထုတ်ပြန်ထားသည့် တည်ဆဲ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို တိကျစွာ လိုက်နာ ရမည်။
- (ဃ) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း (သိုလှောင်ရုံ) လုပ်ငန်း လိုင်စင်ပါစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်။
- (င) ဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် စံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီသည့် ရေနံ ဓာတ်ငွေ့ရည်ကိုသာ လိုင်စင်ရရှိသည့်နေရာတွင် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရမည်။
- (စ) ရေနံချက်စက်ရုံ သို့မဟုတ် ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန မှ ခွင့်ပြုပေးထားသည့် ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည် (ပင်လယ်ရေကြောင်းနှင့် နယ်စပ်) တင်သွင်း၊ သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းလိုင်စင်ရရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းထံမှသာ ရယူရောင်းချခွင့်ရှိသည်။
- (ဆ) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အမျိုးအစားအလိုက်သတ်မှတ်ထားသောစံချိန်စံညွှန်း နှင့် အညီထုတ်လုပ်ထားသည့်ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အိုးများဖြင့်သာဖြန့်ဖြူးရောင်း ချရမည်။
- (ဇ) ဝန်ထမ်းများအား ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုနည်းကို ကောင်းစွာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးထားရမည်။

- (ဈ) အခြားမီးလောင်လွယ်သောပစ္စည်းများနှင့်တွဲဖက်၍ သိုလှောင်ရောင်းချခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်ရ။
- (ည) အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်ပါက ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်များရေးသား ထားရမည်။
- (ဋ) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်ယိုစိမ့်မှုကိုသိရှိနိုင်ရန် ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုတိုင်းတာသည့် ကိရိယာ (Gas Leak Detector) နှင့်ဓာတ်ငွေ့ယိုစိမ့်မှုအချက်ပြ ကိရိယာ (Gas Leak Alarm)များထားရှိဆောင်ရွက်ရမည်။
- (ဌ) လုံခြုံရေးနှင့်မီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် လိုအပ်သည့်အစီအမံများ ပြည့်စုံစွာစီမံဆောင်ရွက်ထားရှိရမည်။
- (ဍ) ပတ်ဝန်းကျင်လေထု၊ မြေထု၊ ရေထုညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးအစီအမံများကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ထားရှိရမည်။
- (ဎ) ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်အရည်အသွေးနှင့်အခြင်အတွယ်မှန်ကန်မှုရှိရမည်။ လုပ်ငန်း လိုအပ်ချက်အရ တာဝန်ရှိသူများမှ အချိန်မရွေးလာရောက်စစ်ဆေးပါက လိုအပ်သလိုအစစ်ဆေးခံနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက် ကျသင့်သည့်ခါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခများကို ကျခံပေးရမည်။
- (ဏ) လစဉ်လဆန်း(၅)ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ ပြီးခဲ့သည့်ယခင်လအတွင်း ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခဲ့သည့်ရေနံဓာတ်ငွေ့ရည်ပမာဏကို သတ်မှတ်ပုံစံတွင် အမျိုးအစားအလိုက် (ကီလိုဂရမ်)ဖြင့်ဖော်ပြပြီး သက်ဆိုင်ရာတိုင်းကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေးအရာရှိရုံးများသို့ ပေးပို့ရမည်။
- (တ) အတည်ပြုသတ်မှတ်ခွင့်ပြုပြီးသည့် သိုလှောင်ရုံအား ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ တိုးချဲ့ ခြင်းများပြုလုပ်ခွင့်မပြု။ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်တိုးချဲ့အစားထိုးခြင်းများ ပြုလုပ် ကန့်သတ်

လိုပါကပြောင်းလဲလိုသောအကြောင်းပြချက်နှင့် ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်မည့် အနေအထားများအချက်အလက်များဖော်ပြ၍ ရေနံထွက်ပစ္စည်းကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနသို့စာဖြင့်လျှောက်ထားခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်။

(ထ) နှစ်စဉ်လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတိုင်မီအပြီး ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် သက်တမ်းတိုးရန် ပျက်ကွက်ပါက ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။

(ဒ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ယူခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးခြင်းများအတွက် သတ်မှတ်ကျသင့်နှုန်းထားများ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းတိုးရက်ကျော်လွန်ခြင်း ပျက်စီးပျောက်ဆုံးမှုများအား လိုင်စင်အသစ်ထပ်မံထုတ်ယူခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသောဒဏ်ကြေးများ ပေးဆောင်ရမည်။

(ဓ) အထက်ဖော်ပြပါ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ပျက်ကွက်ပါက လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကိုပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းစသည့် ပြစ်ဒဏ်များကို ခံရမည့်အပြင်လိုအပ်ပါက တရားဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းခံရမည်။

ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့

၂၉။ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

- (က) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်  
ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိ
- (ခ) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ အဖွဲ့ဝင်  
ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိရုံးရှိ  
စစ်ဆေးရေးဌာနတာဝန်ခံအရာရှိ

ကန့်သတ်

၁၉

- (ဂ) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/  
ပြည်နယ်ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးအရာရှိရုံးရှိ  
အင်ဂျင်နီယာဌာနတာဝန်ခံ အရာရှိ

အဖွဲ့ဝင်

ကန့်သတ်